

Sommaire semaine du 17 au 21 juin 2024

	Concentration moyenne en CO2 de toutes les classes du CSSS	
La concentration moyenne en CO2 de toutes les classes	711,16	
	Locaux	Pourcentage
Concentrations moyennes inférieure à 1 000 ppm	1507	87,26%
Concentrations moyennes entre 1 000 et 1 500 ppm	189	10,94%
Concentrations moyennes entre 1 500 et 2 000 ppm	30	1,74%
Concentrations moyennes supérieure à 2 000 ppm	1	0,06%
Total	1727	100,00%

	Température moyenne de toutes les classes du CSSS (degré Celsius)	
Temperature moyenne des écoles	24,49	
	Locaux	Pourcentage
Nombre de locaux ayant une température moyenne inférieure à 20 °C	20	1,48%
Nombre de locaux ayant une température moyenne entre à 20 °C et 26 °C	922	68,35%
Nombre de locaux ayant une température moyenne supérieure à 26 °C	407	30,17%
Total	1349	100,00%

	Humidité moyenne de toutes les classes du CSSS en %	
Niveau d'humidité moyen des écoles	56,17	
	Locaux	Pourcentage
Nombre de locaux ayant un niveau d'humidité moyen inférieure à 30%	3	0,23%
Nombre de locaux ayant un niveau d'humidité moyen entre à 30% et 55%	484	37,15%
Nombre de locaux ayant un niveau d'humidité moyen supérieure à 55%	816	62,62%
Total	1303	100,00%

Nombre d'écoles du CSS Samares selon le maximum de la concentration de CO2 dans l'école

	Semaine du 17 au 21 juin 2024	%
Nombre de locaux ayant une concentration moyenne hebdomadaire de CO ₂ inférieure à 1 000 ppm	45	53,57%
Nombre de locaux ayant une concentration moyenne hebdomadaire de CO ₂ entre 1 000 et 1 500 ppm	32	38,10%
Nombre de locaux ayant une concentration moyenne hebdomadaire de CO ₂ entre 1 500 et 2 000 ppm	5	5,95%
Nombre de locaux ayant une concentration moyenne hebdomadaire de CO ₂ supérieure à 2 000 ppm *	2	2,38%
Total	84	100,00%

Nombre d'écoles du CSS Samares selon le maximum de la température dans l'école

	Semaine du 17 au 21 juin 2024	%
Nombre de locaux ayant une température moyenne inférieure à 20 °C	0	0,00%
Nombre de locaux ayant une température moyenne entre à 20 °C et 26 °C	29	42,03%
Nombre de locaux ayant une température moyenne supérieure à 26 °C	40	57,97%
Total	69	100,00%

Nombre d'écoles du CSS Samares selon le maximum du niveau d'humidité dans l'école

	Semaine du 17 au 21 juin 2024	%
Nombre de locaux ayant un niveau d'humidité moyen inférieure à 30%	0	0,00%
Nombre de locaux ayant un niveau d'humidité moyen entre à 30% et 55%	31	46,97%
Nombre de locaux ayant un niveau d'humidité moyen supérieure à 55%	35	53,03%
Total	66	100,00%